

F01-01

Направляющая стрелка

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.



F04

Огнетушитель

В местах размещения огнетушителя.



F01-02

Направляющая стрелка под углом 45°

Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.



F05

Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)

В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану.



F02

Пожарный кран


Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности.



F06

Место размещения нескольких средств противопожарной защиты

В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты.



F03

Пожарная лестница

В местах нахождения пожарной лестницы.



F07

Пожарный водоисточник


В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин.



F08

Пожарный сухотрубный стояк


В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка.



F09

Пожарный гидрант


У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах.



F10

Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики


В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги.



F11

Звуковой оповещатель пожарной тревоги

В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».



К знакам пожарной безопасности относят также:

- запрещающие знаки:
 - Р 01 «Запрещается курить»,
 - Р 02 «Запрещается пользоваться открытым огнем»,
 - Р 04 «Запрещается тушить водой»,
 - Р 12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать»

- предупреждающие знаки:
 - W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества»,
 - W 02 «Взрывоопасно»,
 - W 11 «Пожароопасно. Окислитель»

- эвакуационные знаки.

Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р12.2.143-2009.